

Эксплуатационные ограничения БУР

В настоящем разделе приведены требования, несоблюдение которых недопустимо по условиям безопасности и которые могут привести к выходу БУР из строя или ухудшению его технических характеристик.

Механические факторы

- Не устанавливайте БУР вблизи источников вибраций и ударных воздействий. БУР может устанавливаться в местах с незначительным уровнем ударных воздействий, например, около хлопающих дверей;
- Избегайте механических воздействий, которые могут привести к повреждению корпуса БУР и попаданию внутрь жидкости, пыли, насекомых, посторонних предметов;
- Не используйте абразивные или химически активные материалы для очистки наружных поверхностей БУР.

Климатические факторы

- Используйте БУР при значениях температуры окружающей среды и относительной влажности воздуха, указанных в технических характеристиках;
- Не используйте БУР при воздействии атмосферных осадков, а также в средах с коррозионно-активными агентами, в условиях морского (соляного) тумана.

Биологические факторы

- Не используйте БУР в условиях воздействия плесени, насекомых, животных.

Электромагнитные поля и электрический ток

- Используйте БУР только при напряжении питания, указанном в технических характеристиках;
- Не используйте БУР вблизи источников сильных электромагнитных полей, которые могут привести к выходу БУР из строя или ухудшению работы электронных компонентов;
- При эксплуатации БУР должна обеспечиваться молниезащита линий связи и электропитания.

Дополнительные ограничения

- Не используйте БУР во взрывоопасных помещениях или иных местах, в которых возникновение разрядов статического электричества или искр может стать источником возгорания;
- Не допускается неквалифицированное вмешательство в конструкцию БУР лиц, не уполномоченных производителем.

Требования к условиям эксплуатации, приведённые в настоящем руководстве по эксплуатации, учитывают типичные факторы, влияющие на работу БУР. На объекте эксплуатации могут существовать или возникнуть в процессе эксплуатации факторы, не поддающиеся предварительному прогнозу, которые предприятие-изготовитель не могло учесть при разработке. В случае проявления подобных факторов следует согласовать допустимость эксплуатации БУР при воздействии проявившихся факторов или найти другое место для эксплуатации, где данные факторы отсутствуют или не оказывают влияния на работу БУР.