


Подключение и первоначальная настройка оборудования BioSmart


В разделе описан порядок подключения оборудования BioSmart к контроллеру Elsys-MB и его первоначальной настройки.

Выполните подключение и настройку в следующем порядке:


К контроллеру **Elsys-MB** подключите модуль Ethernet-интерфейса **Elsys-IP** в соответствии со схемой, приведённой ниже. Более подробно с описанием модуля Ethernet-интерфейса, контроллером Elsys-MB можно ознакомиться в технической документации, расположенной на сайте производителя twinpro.ru.



Выполните подключение терминала **BioSmart Quasar 7** к контроллеру **Elsys-MB** в соответствии со схемой ниже.



Выполните подключение контроллера **BioSmart UniPass Pro 2** к контроллеру **Elsys-MB** в соответствии со схемой ниже.



Настройте сетевые параметры контроллера. Для смены IP-адреса контроллера, выполните следующие действия:

1. Скачайте приложение **IP CHANGER Utility**, размещенное на сайте bio-smart.ru в разделе **Техподдержка** → **ПО** → вкладка **Драйверы**.
2. Распакуйте файл **ipchanger.zip** в любой каталог и перейдите в него.
3. Откройте папку **ipchanger** → запустите приложение **ipchanger.exe**.
4. В открывшемся окне нажмите кнопку **Search** → в списке выберите контроллер → нажмите кнопку **Change IP**.
5. Укажите сетевые настройки контроллера в соответствии с настройками используемой сети → нажмите кнопку **OK**.
6. Контроллер готов для дальнейшей настройки.

Перейдите в веб-интерфейс контроллера. Для этого в адресную строку браузера введите IP-адрес контроллера в виде **https://IP_address**. В поля **Login** и **Password** введите **admin**, **bioroot** (по умолчанию).

В разделе **Базовые настройки** нажмите кнопку **Найти**. Считыватели, подключенные к контроллеру, отобразятся в списке. Для корректной работы необходимо настроить каждый из считывателей. Выберите считыватель и заполните поля **Идентификация**, **Направление прохода**.

BIOSMART

Устройство

Параметры

Базовые настройки

Система

Хранилище

Рабочие модели

Сертификаты

Журналы работы

Обмен

Обновление прошивки

Найти

Сохранить

Отменить

button-1

button-2

palmjet-650238

wiegand-0

wiegand-1

Palmjet 650238

Базовые настройки

Идентификация

Карта с wiegand-входа

Время ожидания ладони

Журналирование события идентификации карты в режиме карта-ладонь

Направление прохода

Дискретный вход (датчик прохода)

Вход №

Активный уровень дискретного входа

Настройте передачу данных по Wiegand. Для этого включите переключатели **Wiegand при успешной идентификации**, **Wiegand при неуспешной идентификации**.

Задайте значения в полях, описанных в таблице.

Поле	Описание
Wiegand	Номер линии связи (Wiegand output port 0 или Wiegand output port 1), к которой подключен настраиваемый считыватель.
Режим	Битность интерфейса Wiegand.
Тип	Тип данных передаваемых по Wiegand в случае успешной идентификации.
Код	Код, передаваемый по Wiegand, в случае неуспешной идентификации.

Wiegand при успешной идентификации

Wiegand №

Режим

Тип

Wiegand при неуспешной идентификации

Wiegand №

Режим


Код

Сохраните изменения нажав кнопку **Сохранить**. Повторите настройку для второго считывателя.

Ошибка рендеринга макроса «excerpt-include»

User 'null' does not have permission to view the page.

Откройте **Настройки** → **Система**. Выберите режим работы из выпадающего списка в поле **Режим**. Описание режимов приведено в [Руководстве по эксплуатации терминала BioSmart Quasar 7](#).



В поле **Wiegand 0** установите значение **out** для активации передачи данных с терминала на внешние устройства.

В выпадающем меню поля **Режим** выберите битность интерфейса Wiegand.

В поле **Ширина импульса** укажите ширину передаваемых импульсов. Рекомендуемое значение 200 мкс. В поле **Время между посылками** установите период следования импульсов. Рекомендуемое значение 2000 мкс.

Нажмите **Сохранить**.

Откройте веб-интерфейс терминала. Для этого в адресную строку браузера введите IP-адрес терминала в виде https://IP_address. В поля **Login** и **Password** введите **root**, **biroot** (по умолчанию).

Перейдите в раздел **Система** → вкладка **Компоненты**. Выберите конфигурацию, в которую вносятся изменения. Раскройте компонент, управляющий режимом работы.

Найдите параметр **Отправлять в wiegand код неудачной идентификации по карте** и в выпадающем меню выберите **включено**.

В поле **Wiegand код неудачной идентификации по карте** укажите значение, которое отправится во внешнюю систему.

Для других методов идентификации: Если в терминале активны режимы распознавания по лицу или по венам ладони, установите значения в аналогичных полях.



Для идентификации по лицу:

- Отправлять в wiegand код неудачной идентификации по лицу
- Wiegand код неудачной идентификации по лицу

Для идентификации по венам ладони:

- Отправлять в wiegand код неудачной идентификации по венам ладони
- Wiegand код неудачной идентификации по венам ладони

Нажмите кнопку **Применить**.