

Интеграция устройств BioSmart с ПК Бастион-3

Название	Интеграция устройств BioSmart с ПК Бастион-3
Тип	Инструкция по настройке
Версия документа	IN.018.1
Дата	03.2026

В настоящем документе описан порядок настройки устройств BioSmart для работы с программным комплексом «Бастион-3» (далее – ПК «Бастион-3») и контроллером Elsys-MB.

ПК «Бастион-3» и контроллер Elsys-MB можно использовать со следующими устройствами:

- терминалом [BioSmart Quasar 7](#);
- контроллером [BioSmart UniPass Pro 2](#), считывателем [BioSmart PalmJet 2](#).

Программно-аппаратные требования к ПК «Бастион-3» необходимо уточнять в документации производителя, расположенной на сайте twinpro.ru.

Порядок подключения и настройки устройств BioSmart описан в следующих разделах.

С информацией о работе ПК «Бастион-3» с устройствами BioSmart также можно ознакомиться в [Бастион-3 - BioSmart. Руководстве администратора](#).

- [Подключение и первоначальная настройка оборудования BioSmart](#)
- [Установка и настройка программных продуктов](#)
- [Добавление и настройка драйверов устройств](#)
- [Настройка планов, доступа и добавление сотрудников](#)
- [Мониторинг событий в ПК «Бастион-3»](#)