

Добавление контроллера UniPass Pro 2


Перейдите в разделе **Устройства** и нажмите кнопку **Автопоиск**.




В списке устройств найдите контроллер по серийному номеру, поставьте флаг в чекбоксе и нажмите **Подтвердить**.




В окне **Мастер добавления устройства** нажмите **Далее**, затем **Завершить** (при необходимости изменить настройки можно будет позже).



В окне **Сохранение** дождитесь добавления и подключения контроллера и нажмите **Завершить**.



После успешного добавления контроллер будет показан в списке устройств.


studio
BIOSMART
Устройства
Обновление ПО
Пользователи контроллеров
Профили
Запросы на подключение
Сотрудники
Группы доступа
Журналы
Мониторинг
Заявки
Графики
Планирование
Отчеты
Дизайнер отчетов
Дизайнер пропусков
Схемы расчета
Временные режимы
Проверки
Устройства
Шкафчики
Объекты доступа
Название
Адрес
Контроллеры
BioSmart UniPass Pro 2 S/N 650209
172.27.11.111:20002
Сервисы биометрической идентификации
Видеонаблюдение
Виртуальные проходные
Внешние устройства
Охранно-пожарная сигнализация
Распознавание автомобильных номеров
Мобильные устройства
BioSmart UniPass Pro 2
Серийный номер
650209
Версия ПО
BioSmart UniPass Pro 2 1.5.17
Часовой пояс
(UTC+05:00) Russia/ Екатеринбург (Asia/ Yekaterinburg)
Количество журналов
0
Параметры подключения
Имя хоста
IP-адрес
172.27.11.111
Порт
20002
Маска сети
Шлюз
MAC-адрес