

Sigur/Сигур

В ПО Sigur возможно использование следующих устройств BioSmart:

- отпечатков пальца BioSmart 4 и 5 серий
- терминал BioSmart WTC2
- терминал вен ладоней BioSmart PV-WTC
- терминал распознавание лиц BioSmart Quasar

Прошивки Biosmart, совместимые с ПО СИГУР

устройство	версия прошивки
PV WTC2	11.5.20 (не выше)
WTC2	2.6
BS4	2.9с
BS5M	1.5
Quasar	2.3.0.90 и выше

Свежие версии прошивок на странице <https://bio-smart.ru/support#software#!/tab/185407858-2>